



## Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 des

### Wärmenetzes „Neuburg an der Donau“ der Stadtwerke Neuburg a. d. Donau

Die Gutachterin bescheinigt im Auftrag des Betreibers dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

$f_P$  nach § 22 Absatz 2, GEG 2020  
(berechnet nach FW 309-1:2021)

0,25

nach GEG zu  
verwenden:

$f_P$  nach § 22 Absatz 3, GEG 2020  
(nach Kappung und EE-Bonus)

0,24

$f_P$  nach § 22 Absatz 4, GEG 2020  
(Pauschalfaktor aus DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle A.1)

$f_{CO_2eq.}$  nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020  
(berechnet nach FW 309-1:2020)

0 g/kWh

$f_{CO_2eq.}$  nach Anlage 9 Nr. 3, GEG 2020  
(Pauschalfaktor aus GEG-Tabelle)

Umfasst Plandaten: ja  
Gültig bis: 23.12.2028  
Ausgestellt am: 23.12.2021  
Von: Dr. Marlene Alkofer-Gruber

Rohr, den 19. Januar 2022

Dr. Marlene Alkofer-Gruber

$f_P$ -Gutachterin Nr. AGFW-FW609-274