

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	82.491			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	24.482	30%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	24.482	30%	50%	59%
hiervon aus Kohle	0	0%	50%	0%
hiervon aus Heizöl	0	0%	50%	0%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Biogas	0	0%	30%	0%
hiervon aus sonstigen Brennstoffen	0	0%	50%	0%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	0	0%	50%	0%
hiervon aus Abwärmenutzung	50.340	61%	50%	122%
hiervon aus Umweltwärme/Geothermie	0	0%	50%	0%
hiervon aus Solarstrahlung	0	0%	15%	0%
hiervon aus Tiefengeothermie	0	0%	50%	0%
hiervon aus Erdgas	7.669	9%		
hiervon aus Heizöl	0	0%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	0	0%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				181%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

"Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Neuburg an der Donau
Name des Wärmenetzes	Nahwärmenetz Neuburg an der Donau
Lage des Netzes	Südlich der Donau (ehemals B1, B2, B3 und A4)
	86633 Neuburg an der Donau
Verantwortlicher Betriebsleiter	Prof. Richard Kutteneich (Werkleiter)
Telefon	08431 509-101
E-mail	Richard.Kutteneich@Stadtwerke-Neuburg.de
Zeitraum der Datenbasis	Planwerte
Diese Bescheinigung ist gültig bis	21.12.2028

Neuburg an der Donau, 22.12.2021

Ort, Datum


Unterschrift 